

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5373/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.

Stary Wiśnicz 289

32-720 Nowy Wiśnicz

stwierdza, że wyrób:

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ORION S, ORION M,
ORION L**

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

produkowany przez:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.

Stary Wiśnicz 289

32-720 Nowy Wiśnicz

w zakładzie produkcyjnym:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.

Stary Wiśnicz 289

32-720 Nowy Wiśnicz

spełnia wymagania:

**pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984,
z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7271/2023 z dnia 20.10.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2017/199/2/1 z dnia 20.10.2017 r. (wraz z aneksem z dnia 04.12.2017 r.),
nr B/2017/199/2/2 z dnia 20.10.2017 r. (wraz z aneksem z dnia 04.12.2017 r.) i nr B/2017/199/2/3 z dnia
20.10.2017 r. (wraz z aneksem z dnia 04.12.2017 r.) wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym
Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” oraz sprawozdanie z badań nr 1121/BA/18 z dnia 31.08.2018 r. i nr 3/BA/24
z dnia 01.03.2024 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej
(BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 5373/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa:

od 06.05.2024 r.

do 05.05.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 6 maja 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5373/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ORION S, ORION M, ORION L w odmianach:

Wersja	Kod montażu	Kod modelu	Temperatura barwowa	Kod klosza	Kod koloru obudowy	Kod IP/IK odbłyśnik	Moc znamionowa	Moc awaryjna
607		1					005÷115	005
608								010
609	1		830		1			015
618	2	2	840	-DS	2	-0		020
619			857	-PC	3	-1	005÷165	025
			930	-SC	4	-2		030
			940		5	-3		035
			957		6			040
					7			045
					8			050
					9			055
					A			060
					B			065
		3					005÷225	070
								075
								080
								085
								090
								095
								100

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB

Janik

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 6 maja 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5373/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ORION S, ORION M, ORION L

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

Typ	ORION S, ORION M, ORION L
	Z – zasilana centralnie
Tryb pracy	0 – zasilana nieciągłe 1 – zasilana ciągle
Urządzenia	E – z niewymienialną lampą
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)
Znamionowe napięcie zasilania	220-240 V AC 50Hz; 176-275 V DC
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP65
Źródło światła	moduł LED
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)
Przystosowana do piktogramów	nie
Sposób zamocowania	nabudowywana lub zwieszana
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	metal, tworzywo sztuczne

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11+A1:2020-08,
- PN-EN 60598-1:2021-07.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 6 maja 2024 r.