



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/K/0686/01/2016**  
HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Oprawy oświetleniowe serii: MEDILED, QUATTRO, LIGHT STEP, CIRCLE**

Zawierający / containing: stal, PMMA i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: oświetlania pomieszczeń w obiektach służby zdrowia (w tym pom. o podwyższonych wymaganiach higienicznych jak sale zabiegowe, operacyjne, wyburzeniowe, OIOM-y), w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym i spożywczym (w tym w pom. czystych)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- W pomieszczeniach służby zdrowia służących do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym wymagane jest stosowanie opraw o stopniu ochrony IP65 lub wyższym

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.

32-720 Nowy Wiśnicz, Stary Wiśnicz 289

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.

32-720 Nowy Wiśnicz, Stary Wiśnicz 289

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 czerwca 2016

The date of issue of the certificate: 17th June 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska  
z up. Gawbor S.  
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,  
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW