



## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0352/21

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Oprawy oświetleniowe**  
**LIGHT STEP (ECO NT, NEO NT/PT, PRO NT/PT) o wym. [mm]:**  
**284/338/343/284/302x288/338/343/284/302x46,5/52/61/47;**  
**QUATTRO 2.0 SLIM, MEDILED 2.0 o wym [mm]: 595/1195x294/595x52;**  
**BARREL 2.0 wym.[mm]: Ø195x113**

Zawierający / containing: blacha stalowa malowana proszkowo, PMMA i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: oświetlenia pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, w tym obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, spożywczym

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.  
Oprawy o wymiarach niestandardowych powinny być wykonane z tych samych materiałów co oprawy katalogowe.  
Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z pomieszczeniami o podwyższonych wymaganiach higienicznych jedynie dla opraw o klasach szczelności IP 65 lub wyższych, montowanych podtynkowo (jeśli możliwe ze względów technicznych).

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o.  
30-720 Nowy Wiśnicz  
Stary Wiśnicz 289

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o.  
30-720 Nowy Wiśnicz  
Stary Wiśnicz 289

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.08.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.08.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 sierpnia 2021

The date of issue of the certificate: 23rd August 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB